

ALLGEMEIN

Verein: MTSV Schwabing e.V.

Name der Halle: Sporthalle Morawitzkystr.
(Morawitzkyhalle)

Eigentümer/in der Halle: LH München

Anschrift der Halle: Morawitzkystr. 6, 80803 München

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 444

Name des Schiedsrichters/Kommissars: Houke Christian, Anto Andelic

Datum: 6.10.2012

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRAMATEL
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA NEIN
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): 5 m

- Model Standanlage: _____
- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 26 m x 110 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 5 m gegenüber 5 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 5 m – links v. KG 5 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Elche
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 3 m
- Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 4 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m NEIN
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 3 JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN

HALLENCHECK


BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.

- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.

- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

6.10.2012 
Datum, Unterschrift