

ALLGEMEIN

Verein: *SPORTBUND DJK ROSENHEIM*

Name der Halle: *GABOR HALLE*

Eigentümer/fin der Halle: *STADT ROSENHEIM*

Anschrift der Halle: *EBERSBERGER STR. 32a
83022 ROSENHEIM*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz/Stehplätze) *1500 SITZ + STEHPLÄTZE*

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

Datum:

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 2
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): ANNAX
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige ~~JA~~ NEIN
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m
- Model Standanlage: _____
- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 8,5 m gegenüber 2,3 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8,4 m – links v. KG 8,2 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Holz Parhett
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 5,2 m
- Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 2,3 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|---------------|------|
| Abschließbarer separater Umkleeraum mit Dusche für SR ist vorhanden | JA | NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | JA | NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch | JA | NEIN |
| Kampfgericht und <u>Scoutingverantwortliche</u> sitzen zusammen | JA | NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>3</u> | JA | NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | JA | NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | JA | NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | JA | NEIN |

Medien

- | | | |
|---|----|-----------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.

- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.

- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

Datum, Unterschrift