

HALLENCHECK

ALLGEMEIN

Verein: *BC ZWICKAU*

Name der Halle: *Schieffelberghalle*

Eigentümer/in der Halle: *Stadt Zwickau*

Anschrift der Halle: *08066 Zwickau
Schieffelstr. 39*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) *1000*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Ryba; Wendler*

Datum: *15.10.11*

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen ~~JA~~ ~~NEIN~~
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 2
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRAMATEL
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): 2,20 m

Model Standanlage: Schelde

- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

nur Holzbrett

HALLENCHECK

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,20 m gegenüber 0,25 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 10,5 m – links v. KG 10 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar ~~JA~~ NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Hellbraun Parkett
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie ~~JA~~ NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert ~~JA~~ NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1,5 m
- Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 3 m vom Spielfeld entfernt ~~JA~~ NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m ~~JA~~ NEIN
-
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) ~~JA~~ NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m ~~JA~~ NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

Auf Spielbrettern oberhalb mittig des Kleinen Rechtecks

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden ~~JA~~ NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar ~~JA~~ NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch ~~JA~~ NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen ~~JA~~ NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 3 ~~JA~~ NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend ~~JA~~ NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit ~~JA~~ NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar ~~JA~~ NEIN

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) ~~JA~~ ~~JA~~ NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) ~~JA~~ ~~JA~~ NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) ~~JA~~ ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

15.10.2011
Datum, Unterschrift

